



---

## Stellungnahme

Bundesverband Erneuerbare Energie e. V. (BEE)

---

Gesetzentwurf der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
**Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts  
zur Vermeidung von temporären Erzeugungsüberschüssen**  
**BT-Drucksache 20/14235**

und dem

Änderungsantrag der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
**zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts zur  
Vermeidung von temporären Erzeugungsüberschüssen**  
**BT-Drucksache 20/14235**  
**Ausschussdrucksache 20(25)745**

sowie zu dem

Gesetzentwurf der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
**Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bundesbedarfsplangesetzes**  
**BT-Drucksache 20/14242**

und dem

Gesetzentwurf der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
**Entwurf eines Gesetzes für einen Zuschuss zu den  
Übertragungsnetzkosten im Jahr 2025**  
**BT-Drucksache 20/14026**

Dem Ausschuss ist das vorliegende Dokument in nicht barrierefreier Form zugeleitet worden.

Siehe Anlage

---

## **BEE-Stellungnahme**

zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des  
Energiewirtschaftsrechts zur Vermeidung von  
temporären Erzeugungsüberschüssen

Berlin, 13. Januar 2025



## Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkungen.....	3
1 Überbauung von Netzverknüpfungspunkten .....	3
1.1 Hintergrund .....	3
1.2 Grundsätzliches .....	4
1.3 Änderungsvorschläge für den Entwurfstext .....	5
2 Vermarktung kleinerer Anlagen durch den Übertragungsnetzbetreiber .....	7
3 Weitere Anmerkungen .....	7

## Vorbemerkungen

Die Bundestagsfraktionen von SPD und BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN legten am 17. Dezember 2024 einen Gesetzesentwurf zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts zur Vermeidung von temporären Erzeugungsüberschüssen (Bundestagsdrucksache 20/14235) vor. Dieser enthält vor allem vorgesehene Änderungen am Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) und am Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG).

Ziel des Entwurfs ist es, die Flexibilität im Stromsystem zu erhöhen. Dazu sollen die Direktvermarktung ausgeweitet und entbürokratisiert, Regelungen zur Vergütung von Erneuerbare-Energien-Anlagen in Zeiten negativer Preise angepasst sowie die Vermarktung kleinerer Anlagen durch die Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) reformiert werden. Außerdem beabsichtigt der Entwurf eine Ausweitung der Steuerbarkeitsanforderungen, sodass Erneuerbare Energien (EE) in einer für die Systemsicherheit dienlichen Weise funktionieren und das Stromsystem durch mehr Digitalisierung intelligent werden kann. Perspektivisch sollen diese Maßnahmen dabei unterstützen, dass Erneuerbare Energien im Jahr 2030 sicher und bezahlbar einen Anteil von 80 Prozent am Bruttostromverbrauch erreichen.

Zum Gesetzesentwurf findet am Mittwoch, den 15. Januar 2025, eine zweistündige öffentliche Anhörung des Bundestagsausschusses für Klimaschutz und Energie statt. Der Bundesverband Erneuerbare Energie e.V. (BEE) ist in Person von Dr. Matthias Stark als einer der Sachverständigen geladen. Der Verband bedankt sich für diese Einladung und unterstützt eine Verabschiedung des vorliegenden Entwurfs. Zusätzlich möchte der BEE einzelne Änderungsvorschläge einbringen und wird sich dafür auf die angedachten **Regelungen zur Überbauung von Netzverknüpfungspunkten (NVP)** sowie zur Vermarktung kleinerer Anlagen durch die Übertragungsnetzbetreiber fokussieren.

Dafür möchte der BEE diese schriftliche Stellungnahme nutzen. Zu den geplanten Regelungen zur Vergütung von Erneuerbare-Energien-Anlagen in Zeiten negativer Preise und zur Ausweitung der Steuerbarkeitsanforderungen verweist der Verband auf die Stellungnahme des BSW Solar. Nachfolgend legt der BEE seine Einschätzung zum Gegenstand der Anhörung dar.

## 1 Überbauung von Netzverknüpfungspunkten

### 1.1 Hintergrund

Der BEE hat sich bereits mehrfach dafür ausgesprochen, die Überbauung von NVP zu ermöglichen. Die Vorteile einer solchen Änderung sind zusammengetragen in der [Netzverknüpfungspunkte-Studie](#), die im Auftrag des BEE erstellt und im April 2024 veröffentlicht wurde. Eine Vorstellung der Studie erfolgte u.a. auf dem Netzanschlussgipfel des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) am 16. April 2024. Erste Elemente der NVP-Überbauung fanden sich bereits im letzten Referentenentwurf des BMWK aus dem Oktober 2024. Der BEE hatte in seiner Stellungnahme zu jenem Referentenentwurf die Aufnahme des Themas bereits positiv herausgehoben und gleichzeitig auf die zum damaligen Zeitpunkt unvollständige Ausgestaltung hingewiesen. Die Kritik bezog sich u.a. auf die nicht im Gesetzestext verankerte technologieübergreifende Überbauung und auf das nicht vorhandene

Recht zur Überbauung durch den Anlagenbetreiber unter Ausschluss einer Widerspruchsmöglichkeit für den Verteilnetzbetreiber (VNB). Eine Liste der Anmerkungen zur damaligen Ausgestaltung der NVP-Überbauung adressierte der BEE im November 2024 parteiübergreifend an einzelne Mitglieder des Bundestagsausschusses für Klimaschutz und Energie unter dem Titel „Überbauung von Netzverknüpfungspunkten anpassen“.

## 1.2 Grundsätzliches

Der nun vorliegende Gesetzesentwurf der Bundestagsfraktionen von SPD und BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN enthält mehrere vom BEE angemerkte Punkte zur systemförderlichen Ausgestaltung der NVP-Überbauung. Dies trägt dazu bei, sowohl den Netz- als auch den Anlagenbetreibern für Überbauungsprojekte die notwendige Rechtssicherheit zu geben. Der BEE sieht diese **Entwicklung als sehr positiv an und bedankt sich für die Annahme zahlreicher und wichtiger Vorschläge**, die der Verband im Verlauf des bisherigen Gesetzesprozesses eingebracht hat.

Die Vorteile der NVP-Überbauung umfassen dringend notwendige Beschleunigungseffekte im Netzanschluss und viele systemförderliche Eigenschaften. Dazu gehören die optimale Nutzung bestehender Netzinfrastruktur und derer Anschlusspunkte durch die komplementären Einspeiseprofile der verschiedenen Erzeugungsarten (z.B. Wind und Solar), die Verstetigung der Einspeisezeiten und somit die langfristig mindernde Wirkung auf Redispatch, die einfachere Finanzierung von Projekten durch sinkende Kosten, Projektdauern und notwendige Ressourcen, die Anreizerhöhung für den Speicherausbau und für flexible Biogaskraftwerke. Diese Aspekte senken entsprechend der NVP-Studie des BEE in Summe die Kosten der Energiewende.

Zur vollständigen Ausschöpfung des Potenzials der NVP-Überbauung benötigt der Gesetzesentwurf noch **Anpassungen in Bezug auf drei kleine, aber wesentliche Punkte**. Erstens besteht noch Klarstellungsbedarf zum sogenannten Cable Pooling, das in der Gesetzesbegründung zu § 8a EEG als Sonderfall der Nutzung von flexiblen Netzanschlussvereinbarungen aufgeführt wird. Dieser Fall tritt ein, wenn ein Anlagenbetreiber für den Netzanschluss einen NVP verwendet, der bereits von einer bestehenden Anlage genutzt wird. Dies sorgt üblicherweise dafür, dass die installierte Leistung der Anlagen die Netzanschlussleistung übersteigt – also eine NVP-Überbauung vorliegt. Cable Pooling ermöglicht lt. der Gesetzesbegründung die Kombination unterschiedlicher Erzeugungsarten und Stromspeicher an demselben Netzverknüpfungspunkt. Die **Überbauung über Erzeugungs- und Speichertechnologien hinweg** findet sich jedoch im Gesetzestext selbst bisher nicht wieder, weshalb der BEE diese Möglichkeit direkt dort verankert sehen möchte. Ergänzend braucht es die Aufnahme eines Messkonzepts in § 8a EEG, wodurch sich die Strommengen der einzelnen Technologien voneinander abgrenzen ließen.

Als Zweites benötigen Anlagenbetreiber das **Recht zur gemeinsamen Nutzung** der NVP-Anschlussleistung bzw. der Überbauung des Punktes, sofern dadurch die bisherige bereits genehmigte maximale Anschlussleistung des Bestandsparcs nicht überschritten wird. Eine Widerspruchsmöglichkeit für den VNB gegen die gemeinsame Überbauung – auch mit verschiedenen Erzeugungstechnologien – eines vorhandenen NVP darf hier nicht möglich sein. Vielmehr sollte der VNB verpflichtet sein, flexible Netzanschlussvereinbarungen explizit anzubieten. Dazu wäre ein Überbauungsvertrag mit dem Altpark-, Neupark und Netzbetreiber

aufzusetzen, wie es im [rechtlichen Gutachten zur NVP-Studie des BEE](#) bereits ausgeführt wurde. Für die Ausarbeitung eines solchen Vertrages in Zusammenarbeit mit der BNetzA steht der BEE gern bereit.

Die dritte notwendige Änderung am Gesetzesentwurf sieht der BEE in einer Klarstellung für den Fall, dass ein Teil eines bereits überbauten Anlagenparks wieder abgebaut wird. Wenn diese Situation eintritt, muss die **NVP-Leistung des abgebauten Teils automatisch an die noch verbleibenden Anlagen übertragen** werden. Nur so ist sichergestellt, dass auch Neuparkbetreiber mit einer Einspeisezusage bei Altanlagen überbauen können, ohne Gefahr zu laufen, dass ihnen durch den Abbau des Altparks das Einspeiserecht verloren geht.

Der BEE sieht darüber hinaus noch eine Möglichkeit, eine sinnvolle Ergänzung am Gesetzestext vorzunehmen. Diese betrifft die Informationspflicht des Netzbetreibers bei einer Anfrage zu verfügbaren Netzverknüpfungspunkten. Der VNB hat hier bisher lediglich den nächstgelegenen NVP zu benennen, sollte aber über **alle bestehenden Kapazitäten innerhalb eines definierten Umkreises** um die Erzeugungsanlage informieren. Dies verlangt grundsätzlich transparente Netzdaten, um die Eignung der unterschiedlichen NVP einschätzen zu können. Aus Sicht des BEE ließen sich dadurch die Netzanschlussverfahren und folglich der EE-Ausbau deutlich beschleunigen.

## 1.3 Änderungsvorschläge für den Entwurfstext

### Zu § 17 EnWG:

#### Zu Abs. 2b:

Der BEE begrüßt die Erweiterung der Anzeigepflicht der durch den VNB anzugebenden potenziellen Netzverknüpfungspunkte um die Möglichkeit einer flexiblen Netzanschlussvereinbarung nach § 17 Abs. 2b EnWG (neu) oder § 8a EEG (neu). Generell muss für den Anschlussbegehrenden immer ein allgemeines Recht auf eine flexible Netzanschlussvereinbarung mit den VNB bestehen. Sollten allerdings Gründe für einen möglichen Ausschluss einer solchen Option durch den VNB bestehen, so müssen diese transparent und glaubwürdig dargelegt werden. Nur so kann eine pauschale Verweigerung der Nutzung dieses Instruments durch die VNB vermieden werden. Zudem ist eine Verweigerung der Überbauung durch den Netzbetreiber bei einem bereits bestehenden Netzverknüpfungspunkt unter Einhaltung der bisherigen NVP-Leistung auszuschließen. Kritisch benannt werden muss ebenfalls die Abkehr von der Angabe einer Schätzung der voraussichtlichen Anbindungskosten für den angefragten NVP durch den VNB. Auch eine unverbindliche Kostenschätzung ohne Rechtsanspruch wäre bei der Projektplanung von großem Vorteil und könnte den Planungsprozess bereits frühzeitig entscheidend beeinflussen. Der BEE spricht sich daher dafür aus, Abs. 2 wie folgt anzupassen:

*“Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen haben für die nach Satz 4 ausgewiesenen Netzverknüpfungspunkte eine Schätzung der Anbindungskosten zu übermitteln. Verfügt der nach Satz 4 Nummer 1 anzuzeigende Netzverknüpfungspunkt nicht über ausreichend Netzanschlusskapazität für die angegebene Nennleistung, so ist hierauf hinzuweisen und anzuzeigen, dass die Möglichkeit zum Abschluss*

*einer flexiblen Netzanschlussvereinbarung nach § 17 Absatz 2b dieses Gesetzes oder § 8a des Erneuerbare-Energien-Gesetzes besteht. Eine flexible Netzanschlussvereinbarung nach Satz 1 gibt dem Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen das Recht, vom Anschlussnehmer eine statische oder dynamische Begrenzung der maximalen Entnahme- oder Einspeiseleistung zu verlangen. Sollte keine Möglichkeit zur Umsetzung einer flexiblen Netzanschlussvereinbarung i.S.d. § 17 Abs. 2b EnWG (neu) oder § 8a EEG (neu) bestehen, so muss der Netzbetreiber die Gründe hierfür ausführlich darlegen. Auf die tatsächliche Verfügbarkeit der im Rahmen der Netzanschlussauskunft ermittelten Netzverknüpfungspunkte besteht kein Rechtsanspruch. Eine flexible Netzanschlussvereinbarung muss insbesondere folgende Regelungen enthalten [...]"*

Der Referentenentwurf regelt in § 8a EEG die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/944 und schafft die Möglichkeit des Abschlusses flexibler Netzanschlussvereinbarungen für EE-Anlagen und am gleichen Netzverknüpfungspunkt angeschlossener Stromspeicher, bspw. Hybridlösungen. So soll im Gegensatz zu standardmäßigen Netzanschlüssen die installierte Leistung der Anlage anschlussseitig nicht unbeschränkt oder zeitlich eingeschränkt zur Verfügung stehen. Dabei kann die Netzanschlussleistung konstant oder zeitweise unterhalb der installierten Leistung der Anlage liegen, was einer kapazitiven Überbauung des NVP entspricht. § 17 Abs. 2b EnWG regelt, dass VNB flexible Anschlussverträge in verschiedenen Varianten anbieten. Für EE-Anlagen wird in § 8 Abs. 2 EEG die Nutzung bestehender NVP ermöglicht. In § 11 Abs. 1 EEG wird die Abnahme des erzeugten Stroms für Anlagen nach einer § 8a EEG-E-Vereinbarung geregelt.

#### Zu § 8a EEG:

##### Zu Abs. 2:

Der BEE empfiehlt die Ergänzung von Abs. 2 um folgende Nummer:

(2) *In der flexiblen Netzanschlussvereinbarung sind insbesondere Regelungen zu treffen...*

*7. Messkonzept zur Ermittlung der Einspeisungsmengen im Kontext unterschiedlicher verwendender Erzeugungstechnologien am gemeinsamen Netzverknüpfungspunkt*

sowie den Anschluss der folgenden Absätze:

*Abs. 4. Bei Teilabbau oder Stilllegung von Anlagen (Bestand) kann der hinzukommende Anlagenbetreiber dessen Einspeiseleistung auch weiterhin nutzen.*

*Abs. 5. Der Netzbetreiber muss dem Anlagenbetreiber Informationen über bereits bestehende naheliegende NVP, deren Netzkapazität, installierte Nennleistung und angeschlossene Erzeugungstechnologie, sowie angeschlossenen Anlagenbetreiber zur Verfügung in dem Maße zur Verfügung stellen, sodass eine Anfrage zur gemeinsamen Nutzung der anliegenden Anschlussleistung möglich wird.*

## 2 Vermarktung kleinerer Anlagen durch den Übertragungsnetzbetreiber

In der Änderung der Erneuerbare-Energien-Verordnung (EEV) ist eine Anpassung der Preislimits für angebotenen Strom aus festpreisvergüteten Anlagen von -350 Euro pro Megawattstunde (€/MWh) auf -200 €/MWh vorgesehen. Dieses Vorhaben sieht der BEE in seiner Grundidee positiv, da es stark negativen Strompreise entgegenwirkt. Allerdings reicht die vorgesehene Änderung nicht aus, um das Problem der damit verbundenen höheren Kosten abschließend zu lösen.

Der BEE spricht sich dafür aus, die **Preislimits der Vermarktung kleiner Anlagen durch den ÜNB direkt auf den Wert von 0 €/MWh** zu setzen, um negative Preise vollständig zu beseitigen. Ergänzend braucht es die bereits seit Jahren von der EE-Branche geforderte **Umstellung von einer zeit- in eine mengenbasierte Absicherung**.

## 3 Weitere Anmerkungen

Der zur Anhörung vorliegende Gesetzesentwurf beschäftigt mit einer ganzen Reihe von Regelungen, die in dieser Stellungnahme nicht explizit im Fokus stehen, die der BEE aber auch nicht unkommentiert lassen möchte. Im Folgenden werden die Verbandspositionen zu einer Auswahl dieser Themen dargelegt.

Im Referentenentwurf des BMWK aus dem Oktober 2024 wurde noch das **Energy Sharing** adressiert, was der BEE als ein sehr hilfreiches Vorhaben ansieht. Deshalb bedauert der Verband, dass sich das Energy Sharing im vorliegenden Gesetzesentwurf nicht mehr wiederfindet und appelliert deshalb an die nächste Bundesregierung, dies umzusetzen.

Eine ebenfalls im Vergleich zum alten Referentenentwurf entfallene Regelung plante eine Ausweitung der **Transparenzpflichten für Übertragungs- und Verteilnetzbetreiber**. Der BEE würde auch hier ein Aufgreifen durch die nächste Bundesregierung begrüßen.

Die vorgesehene Änderung des EEG adressiert u.a. die Voraussetzungen für eine **massengeschäftstaugliche Direktvermarktung** – insbesondere die für kleinere Anlagen. Der BEE sieht darin einen ersten Schritt in die richtige Richtung, der für die Unternehmen dringend notwendig ist. Dem müssen jedoch weitere Verbesserungen folgen, um die Attraktivität und Effizienz des Modells für die ganze Vielfalt der dazugehörigen Akteure erheblich zu steigern.

Abschließend ist zu den Änderungen am § 19 EEG anzumerken, dass die geschaffene **Pauschal- bzw. Abgrenzungsoption für Speicher** aus Sicht des BEE ebenfalls einen wichtigen ersten Schritt darstellt. Dies dient zum einen dem Ausschöpfen des damit verbundenen Flexibilitätspotenzials und zum anderen dem Umgang mit Einspeisungsspitzen der Photovoltaik. Für die nächste Bundesregierung empfiehlt der BEE, diese Ansätze weiterzuentwickeln und durch Anreize für das systemdienliche Laden der Speicher – insbesondere in Bezug auf unterschiedliche Tageszeiten – zu schaffen.

**Ansprechpartner\*innen:**

Bundesverband Erneuerbare Energie e.V. (BEE)  
EUREF-Campus 16  
10829 Berlin

Dr. Matthias Stark  
Leiter Fachbereich Erneuerbare Energiesysteme

Sandra Rostek  
Leiterin Abteilung Politik, BEE

Als Dachverband vereint der Bundesverband Erneuerbare Energie e.V. (BEE) Fachverbände und Landesorganisationen, Unternehmen und Vereine aller Sparten und Anwendungsbereiche der Erneuerbaren Energien in Deutschland. Bei seiner inhaltlichen Arbeit deckt der BEE Themen rund um die Energieerzeugung, die Übertragung über Netz-Infrastrukturen, sowie den Energieverbrauch ab. Der BEE ist als zentrale Plattform aller Akteur:innen der gesamten modernen Energiewirtschaft die wesentliche Anlaufstelle für Politik, Medien und Gesellschaft.

Unser Ziel: 100 Prozent Erneuerbare Energie in den Bereichen Strom, Wärme und Mobilität.



Bundesverband  
Erneuerbare Energie e.V.

### **Impressum**

Bundesverband Erneuerbare Energien e.V.  
EUREF-Campus 16  
10829 Berlin  
030 2758170 0  
info@bee-ev.de  
[www.bee-ev.de](http://www.bee-ev.de)  
V.i.S.d.P. Wolfram Axthelm

### **Haftungshinweis**

Dieses Dokument wurde auf Basis abstrakter gesetzlicher Vorgaben, mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Da Fehler jedoch nie auszuschließen sind und die Inhalte Änderungen unterliegen können, weisen wir auf Folgendes hin:

Der Bundesverband Erneuerbare Energie e.V. (BEE) übernimmt keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der in diesem Dokument bereitgestellten Informationen. Für Schäden materieller oder immaterieller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen oder durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen unmittelbar oder mittelbar verursacht werden, ist eine Haftung des Bundesverbands Erneuerbare Energie e.V. (BEE) ausgeschlossen. Dieses Dokument kann unter keinem Gesichtspunkt die eigene individuelle Bewertung im Einzelfall ersetzen.

Der Bundesverband Erneuerbare Energien e.V. ist als registrierter Interessenvertreter im Lobbyregister des Deutschen Bundestages unter der Registernummer R002168 eingetragen. Den Eintrag des BEE finden Sie [hier](#).

### **Datum**

13.01.2025